

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 10 МЧС РОССИИ»

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная, 13
тел.8(35191) 5-50-28, E-mail: ugps10@ya.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Строителей, 16
тел. 8(35191) 6-25-38, E-mail: OGPN_SUFPS_10@mail.ru

Предписание № 2 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

общеразвивающего вида № 2 «Звёздочка» далее (МКДОУ «ДСОВ № 2 «Звёздочка»)

фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России»

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, специального и воинского подразделения)

по пожарному надзору № 2 от « 12 » января 20 15 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч. 55 мин. « 19 » января 20 15 г.

по 09 ч. 15 мин. « 30 » января 20 15 г.

проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности,
(плановая, внеплановая) (указывается цель проведения проверки)

заместителем начальника отделения ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

№10 МЧС России» майором внутренней службы Павловым Антоном Сергеевичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в МКДОУ «ДСОВ № 2 «Звёздочка», расположенного по адресу г. Трёхгорный, ул.

Карла Маркса, 20, ул. Островского, 21

совместно с заведующим МКДОУ «ДСОВ № 2 «Звёздочка» Полушкиной Анастасией

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

Валентиновной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано распорядительным документом в учреждении обучение пожарно-техническому минимуму.	НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 2	03.2015	
2.	Не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума, с отрывом от производства, заведующим и заместителем по АХЧ.	НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 36	03.2015	
3.	Не разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12 (далее ППР в РФ)	03.2015	
4.	Не соответствует установленным разделом XVIII ППР в РФ требованиям, инструкция о мерах пожарной безопасности.	ППР в РФ, п. 2	03.2015	
<i>МКОУ «ДСОВ № 2 «Звёздочка» Островского, д. 21</i>				
5.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	ППР в РФ, п. 42 «в»	03.2015	
6.	Допускается эксплуатация углекислотных огнетушителей с истекшими сроками перезарядки и не прошедшими освидетельствование.	ППР в РФ, п. 70	03.2015	
7.	Допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 метра до верхнего края.	ППР в РФ, п. 480	03.2015	

8.	Не обеспечено наличие на дверях зданий и помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	ППР в РФ, п. 20	03.2015	
МКОУ «ДСОВ № 2 «Звёздочка» ул. Карла Маркса, д.20				
9.	Допускается хранение пожароопасных веществ и материалов в подвальном помещении здания детского сада.	ППР в РФ, п. 20 «а»	03.2015	
10.	Не обеспечено наличие на дверях зданий и помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	ППР в РФ, п. 20	03.2015	
11.	Допускается эксплуатация углекислотных огнетушителей с истекшими сроками перезарядки и не прошедшими освидетельствование.	ППР в РФ, п. 70	03.2015	
12.	Не организована расстановка первичных средств пожаротушения в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре	ППР в РФ, п. 7	03.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

- ✓ + 6 гр. Дверь по направлению
- + 2 гр. Вставить дверь
- + 2 гр. Искрышить дорожку

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки

в апреле-мае 20 15 года и в _____ 20 ____ года.
(указываются месяца) (указываются месяца)

о чём вы будете предварительно уведомлены не менее чем за 24 часа до начала её проведения

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отделения ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС №10 МЧС России»
Павлов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » 01 20 15 год



Предписание № 2 1 1 от « 30 » января 20 15 г. на 2 листах
для исполнения получил (а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » 01 20 15 год

Телефон доверия ГПН – (35191) 6-29-13